



Κονίτσης 35, 163 45 Ηλιούπολη,  
 ☎ : 210-9717 476 📠 : 210-9717 086

### ΜΗΝΥΜΑ FAX

Προς: ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)  
 Υπ' Όψιν: Κου Καρομπατσάκη  
 Fax No: 28210-83400  
 Από: Δ. Παπαδημητρίου

Ημερομ.: 19/05/2014  
 Σελίδες: 1

Θέμα: Ερώτημα σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των Διαγωνιστικών Τευχών  
 Προς μίθειας με αριθμό Προκήρυξης 08/2013

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει το Γερμανικό αίκο κατασκευής φυγοκεντρικών μηχανημάτων Flottweg SE. Ενδιαφερόμαστε για τη συμμετοχή μας με φυγοκεντρικό διαχωριστήρα της Flottweg στον ως άνω διαγωνισμό δεδομένου ότι η εταιρεία μας έχει σημαντική παρουσία στο χώρο των μονάδων αφυδάτωσης ιλύος με φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες όπου και κατέχουμε την πρώτη θέση στην Ελληνική αγορά (ΚΕΑ Ψυττάλειας, ΕΕΛ Πάτρας, Ιωαννίνων, Χανίων, Αγ. Νικολάου, Γαζίου Ηρακλείου και πολλών άλλων).

Παρατηρήσαμε ότι στο άρθρο 2<sup>ο</sup> (σελ. 1) του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού αναφέρεται ότι «Η τροφοδοσία (ενν. του φυγοκεντρικού διαχωριστήρα) θα γίνεται από το κωνικό τμήμα του τυμπάνου ...». Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πλευρά από την οποία ο κάθε κατασκευαστής επιλέγει να κάνει την τροφοδοσία σχετίζεται με την αρχιτεκτονική του μηχανήματος και δεν επηρεάζει την αξιοπιστία ή την απόδοσή του. Η Flottweg καθώς απ' όσο γνωρίζουμε και άλλες εταιρείες (ειδικά οι Γερμανικές) τροφοδοτούν αυτού του μεγέθους τα μηχανήματα από το κυλινδρικό τμήμα του τυμπάνου (το απέναντι δηλαδή από το κωνικό). Κατά συνέπεια και πρακτικώς εκ του γεγονότος αυτού να μην επηρεαστεί η αξιολόγηση της τεχνικής μας προσφοράς σας ζητάμε να εκδώσετε σχετική διευκρίνιση που να καθιστά ισότιμα και όσα φυγοκεντρικά μηχανήματα έχουν την τροφοδοσία από το κυλινδρικό τμήμα του τυμπάνου.

Με εκτίμηση

NEA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
 - Μελέτη - Προμήθεια - Εγκατάσταση -  
 Εξοπλισμός - Τεχνικά Έργα  
 Κονίτσης 35, Ηλιούπολη 163 45, Τηλ. 210 9717476  
 ΑΦΜ: 099854774 - ΔΟΥ: ΦΑΕ Πατρών  
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. ΕΒΕΑ: 004077801000

Δημήτριος Παπαδημητρίου  
 Νόμιμος Εκπρόσωπος